



**LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 02/2017- MODO DE DISPUTA FECHADO**  
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas na prestação de serviços para a execução das obras de “Reforma e Revitalização do Edifício BEMGE para implantação do projeto P7 Criativo”.

**PROCESSO INTERNO Nº:** 381/2017 – ECM: 37223.

**ESCLARECIMENTO 34**

**Enviado por e-mail em 30.11.2017 às 18:26**

**ELÉTRICA:**

- Na planilha as eletrocalhas item 15.1.1 - 150 x 50 mm temos preços diferente com a mesma especificação ex.: 132,63 metro e item 9.13.1.6 150x50mm 52,97 metro e inclusive a mão de obra como preceder?
- Conforme o item acima a **eletrocalha do item 8.13.1.5** é o mesmo preço 52,97metro da eletrocalha 150x50mm conforme planilha abaixo
- Mão de obra de eletrocalha com conexões o valor de 30,52 o metro está no custo,
- Para a mão de obra 12,20 o metro um custo a baixo do praticado no mercado e sem conexões?

ITEM	DESCRIÇÃO DOP MATERIAL	UND	MATERIAL	MDO
8.13.1.5	<b>ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 100 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO</b>	<b>M</b>	<b>52,97</b>	<b>12,20</b>
8.15.1.1	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	132,63	30,52
9.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
9.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
10.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
11.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
12.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
13.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
14.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
15.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
16.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
17.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
18.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
19.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
20.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA	M	52,97	12,20

	ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO			
21.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
22.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
23.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
24.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
25.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
26.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
27.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
28.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
29.13.1.4	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
29.13.1.4	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20

### ESCLARECIMENTO 35

**Enviado por e-mail em 30.11.2017 às 18:38**

#### ELÉTRICA:

- Na planilha as eletrocalhas item 15.1.1 - 150 x 50 mm temos preços diferente com a mesma especificação ex.: 132,63 metro e item 9.13.1.6 150x50mm 52,97 metro e inclusive a mão de obra como proceder?
- Conforme o item acima a **eletrocalha do item 8.13.1.5** é o mesmo preço 52,97metro da eletrocalha 150x50mm conforme planilha abaixo
- Mão de obra de eletrocalha com conexões o valor de 30,52 o metro está no custo,
- Para a mão de obra 12,20 o metro um custo a baixo do praticado no mercado e sem conexões?
- Eletrocalha 300x100mm item 34.7.1.9 e 34.8.1.1 com preço de material e mão de obras diferentes material 52,98 metro e material 163,41 metro, como proceder ?
- Eletrocalha de 50 x 50mm 34.8.1.2 com preços melhores material 125,83 do que eletrocalha de 300x100 o material 52,98 metro ?

ITEM	DESCRIÇÃO DOP MATERIAL	UND	MATERIAL	MDO
8.13.1.5	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 100 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
8.15.1.1	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X 50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	132,63	30,52
9.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
9.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
10.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20

11.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
12.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
13.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
14.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
15.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
16.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
17.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
18.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
19.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
20.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
21.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
22.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
23.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
24.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
25.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
26.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
27.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
28.13.1.6	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
29.13.1.4	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
29.13.1.4	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO	M	52,97	12,20
34.7.1.8	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 200 X100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,98	12,20
34.7.1.9	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 300 X100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,98	12,20
34.8.1.1	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 300X 100 MM , INCLUSIVE CONEXÃO	M	163,41	37,61
34.8.1.2	ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 50X 50 MM , INCLUSIVE CONEXÕES	M	125,83	28,97

## **RESPOSTAS AOS ESCLARECIMENTOS 34 E 35:**

Em razão da coincidência parcial das perguntas, as respostas aos esclarecimentos 34 e 35 foram agrupadas no mesmo documento:

- a) Foram encontrados erros materiais nos valores dos itens de “eletrocalha aramada” e favor considerar os seguintes valores para “MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS” e “MÃO DE OBRA” para os itens de descrição “ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 150 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO”: R\$ 125,83 e R\$ 28,97, respectivamente. A presente alteração se aplica aos itens 8.15.1.1, 9.13.1.6, 10.13.1.6, 11.13.1.6, 12.13.1.6, 13.13.1.6, 14.13.1.6, 15.13.1.6, 16.13.1.6, 17.13.1.6, 18.13.1.6, 19.13.1.6, 20.13.1.6, 21.13.1.6, 22.13.1.6, 23.13.1.6, 24.13.1.6, 25.13.1.6, 26.13.1.6, 27.13.1.6, 28.13.1.6 e 29.13.1.4, referidos no pedido de esclarecimento, e, também, aos demais de mesma descrição.
- b) Foram encontrados erros materiais nos valores dos itens de “eletrocalha aramada” e favor considerar os seguintes valores para “MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS” e “MÃO DE OBRA” para os itens de descrição “ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 100 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO”: R\$ 52,97 e R\$ 12,20, respectivamente. A presente alteração se aplica ao item 8.13.1.5, referido no pedido de esclarecimento, e, também, aos demais de mesma descrição.
- c) Questionamento com pergunta incompleta.
- d) Valor corrigido conforme letra “a)”. Questionamento prejudicado.
- e) Foram encontrados erros materiais nos valores dos itens de “eletrocalha aramada” e favor considerar os seguintes valores para “MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS” e “MÃO DE OBRA” para os itens de descrição “ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 300 X100 MM, INCLUSIVE CONEXÃO”: R\$ 163,41 e R\$ 37,61, respectivamente. A presente alteração se aplica aos itens 34.7.1.9 e 34.8.1.1, referidos no pedido de esclarecimento, e, também, aos demais de mesma descrição.
- f) Foram encontrados erros materiais nos valores dos itens de “eletrocalha aramada” e favor considerar os seguintes valores para “MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS” e “MÃO DE OBRA” para os itens de descrição “ELETROCALHA ARAMADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA - 50 X50 MM, INCLUSIVE CONEXÃO”: R\$ 49,61 e R\$ 11,43, respectivamente. A presente alteração se aplica ao item 34.8.1.2, referido no pedido de esclarecimento, e, também, aos demais de mesma descrição.

Em face dos esclarecimentos prestados, temos que:

A planilha foi corrigida para adequação dos itens mencionados.

A nova planilha de Quantidades e Preços, que deverá ser observada para a apresentação da proposta, se encontra anexa ao presente Esclarecimento, bem como disponível no site da **CODEMIG**. Os itens foram revisados conforme esclarecimentos e a nova planilha e cronograma em .pdf serão os considerados para fins de julgamento e classificação, inclusive para os fins do item 10.1 do edital.

Diante da adequação da planilha referida, o valor do item 8.14 do Edital passa a ser de R\$ 57.881.757,36 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A alteração do valor resulta na variação de 0,08% do valor total inicialmente estimado.

Ficam mantidos os prazos da licitação, considerando que as adequações ora processadas foram pontuais (identificadas no presente esclarecimento) e insignificantes.

As adequações não afetam a formulação das propostas que tem os valores unitários e total estimados apenas como referência para as propostas que serão apresentadas.

### **ESCLARECIMENTO 36**

**Enviado por e-mail em 01/12/2017 às 18:11**

**ELÉTRICA:**

- a) Conforme planilha abaixo os perfilados está com a unidade em Metro e o item 7.11.1.3 está na planilha em peça com o preço de metro conforme os outros perfilados, como proceder

ITEM	DESCRIÇÃO DOP MATERIAL	UND	QUANT.	MATERIAL	MDO	TOTAL
5.5.1.3	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	50,00	16,29	21,47	37,76
6.13.1.2	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	100,00	16,29	21,47	37,76
6.15.1.3	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	5,00	16,29	21,47	37,76
7.9.1.2	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	27,00	16,29	21,47	37,76
7.11.1.3	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	UN	15,00	16,29	21,47	37,76
8.13.1.2	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	105,00	16,29	21,47	37,76
8.15.1.8	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	4,00	16,29	21,47	37,76
9.13.1.3	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	140,00	16,29	21,47	37,76
10.13.1.3	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38X 38 MM	M	140,00	16,29	21,47	37,76



## **RESPOSTA:**

Considerar o item 7.11.1.3 com unidade sendo em metro (M). A presente informação vale e prevalece para todos os itens de planilha com mesma descrição e nos quais haja constado UN ao invés de M.

### **ESCLARECIMENTO 37**

**Enviado por e-mail em 01/12/2017 às 18:11**

Vimos solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Qual o percentual de aproveitamento dos tacos de madeira peroba estimado pela CODEMIG?
2. Os pisos em taco de madeira peroba serão totalmente refeitos - assentamento e verniz? Ou apenas serão assentados e substituídos os tacos danificados e faltantes?
3. Solicitamos a especificação do piso elevado com relação à altura e acabamento:

6.6.4	PISO ELEVADO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	42,27
-------	---	----	-------

## **RESPOSTAS:**

1. Não há percentual definido, sendo possível prever que, dos quantitativos que atendem aos andares onde haverá remoção, é possível aproveitar para, ao menos, um andar. O piso de taco do 3º pavimento será composto pelo material reaproveitado dos outros andares, conforme item 8.5.3; e para os demais pavimentos serão utilizados tacos novos, conforme itens: 9.5.2, 10.5.2, 11.5.2, 12.5.2, 13.5.2, 14.5.2, 15.5.2, 16.5.2, 17.5.2, 18.5.2, 19.5.2, 20.5.2, 21.5.2, 22.5.2, 23.5.2, 24.5.2, 25.5.2, 26.5.2, 27.5.2, 28.5.2, 29.5.2, conforme indicado na Planilha de Vendas.

2. Os pisos de taco de madeira serão executados nos quantitativos e especificação **“PISO EM TACOS DE MADEIRA PEROBA MICA 11X65X390MM ASSENTADO COM COLA, COM APLICAÇÃO DE SINTECO/VERNIZ INCLUSIVE REJUNTAMENTO,** indicados na Planilha de Venda e localização de acordo com os projetos e memorial. Somente para o 3º andar foi adotada a utilização de material reaproveitado.

3. O item 6.6.4 fica suprimido da planilha. A obra não contempla e não contemplará piso elevado. Fica esclarecido que os licitantes estão autorizados “a zerar” o item referido, na proposta.

### **ESCLARECIMENTO 38**

**Enviado por e-mail em 04/12/2017 às 16:35**



Com relação a Concorrência 02/2017 cujo objeto é a reforma e revitalização do edifício Bemge, pedimos o seguinte esclarecimento:

-Referente ao item 14.5, Qualificação técnica, inciso IV, entendemos que um atestado deverá conter pelo menos uma das atividade relacionadas entre as letras a à j, ou seja:  
a) a obra de construção ou reforma deve conter 7.000m<sup>2</sup> de área de intervenção, ou;  
b) a obra de construção ou reforma deve conter execução de fachada em esquadrias de alumínio inclusive vidros ou pele de vidros, com área de 2.500m<sup>2</sup>, ou;  
c) a obra de construção ou reforma deve conter Execução de Instalações Elétricas, com área de 7.000 m<sup>2</sup>, contendo barramento blindado, ou;  
e assim sucessivamente para os demais serviços.  
Estamos certos desse entendimento?

**RESPOSTA:**

Vide Esclarecimento 01, Item 02.

**ESCLARECIMENTO 39**

**Enviado por e-mail em 04/12/2017 às 16:40**

No item 14.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no subitem III.I - Ter executado em no máximo 03 (três) contratos, obra de construção ou reforma predial, contendo no mínimo:

- a) Área de intervenção 7.000 m<sup>2</sup>;
- b) Execução de fachadas em esquadrias de alumínio inclusive vidros ou pele de vidros, área de 2.500 m<sup>2</sup>;
- c) Execução de Instalações Elétricas, com área de 7.000 m<sup>2</sup>, contendo barramento blindado;
- d) Instalação de Grupo Gerador com capacidade de 250 KVA;
- e) Execução de Instalações de Cabeamento Estruturado (dados e voz);
- f) Execução de Instalações de Monitoramento Predial – CFTV;
- g) Execução de Instalações de Monitoramento Predial – Controle de Acesso;
- h) Execução de Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio;
- i) Execução de Instalações de Alarme e Detecção de Incêndio;
- j) Execução das Instalações do Sistema de Ar Condicionado, tipo expansão direta – VRF ou água gelada, com capacidade instalada de 290 TR;

Após análise dos projetos verificamos que as exigências dos atestados contendo quantitativos correspondem:

- a) Execução de Instalações Elétricas: 7000 m<sup>2</sup> correspondendo a 40% da área total de execução;
- b) Grupo Gerador com capacidade de 250 KVA. Correspondendo a 45% do valor total instalado;
- c) Área de instalação de esquadrias: Correspondendo a 50% do valor total a ser instalado;
- d) Capacidade de ar condicionado: Correspondendo a 58% do valor total a ser instalado.
- e) Demais itens listados – sem exigência de quantidade mínima.



### **1º Questionamento:**

Qual o critério em porcentagem de quantidades adotadas pela CODEMIG, visto que a relação acima demonstrada não é proporcional?

### **2º Questionamento:**

Os demais itens do edital:

- f) Execução de Instalações de Monitoramento Predial – CFTV;
- g) Execução de Instalações de Monitoramento Predial – Controle de Acesso;
- h) Execução de Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio;
- i) Execução de Instalações de Alarme e Detecção de Incêndio;

tem relevância técnica e financeira. Porque não houve exigência equivalente?

### **3º Questionamento:**

Para o item Ar Condicionado constatamos que o sistema adotado foi de expansão direta, através de equipamentos VRF, individuais por pavimento.

Sendo assim, a capacidade média por pavimento é de aproximadamente 20 TR, e os mesmos são autônomos. Porque a exigência da capacidade de 290 TR do atestado?

### **RESPOSTAS:**

1. As exigências de comprovação de experiência anterior em condições similares se destinam a demonstrar a capacidade do licitante de executar, a contento, os serviços contratados, em atendimento ao interesse público.
2. Incumbe à Administração Pública definir as parcelas técnicas que sejam relevantes para demonstrar a capacidade do licitante da execução do objeto a ser contratado em atendimento ao interesse público.
3. Embora os pavimentos sejam autônomos, o sistema de ar condicionado será integrado. Imprescindível demonstrar a capacidade do licitante para instalar sistema integrado.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2017.

Denise Lobato de Almeida  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**